



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»  
Филиал в городе Ачинске**

**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Уникальная запись в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710074  
Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 02 июля 2015г

Юридический адрес:  
660100, г. Красноярск, Сопочная ул., д. 38,  
Тел. (391) 202-58-01, факс (391) 243-18-47  
E-mail: fguz@24.rospotrebnadzor.ru  
www.fbuz24.ru  
ОКПО 76733231, ОГРН 1052463018475,  
ИНН/КПП 2463070760/246301001

Фактический адрес:  
662165, г. Ачинск Толстого ул., д. 23,  
Тел. (8-391-51) 5-01-07, факс 5-01-07,  
E-mail: achinsk\_fguz@24.rospotrebnadzor.ru  
www.fbuz24.ru  
ОКПО 76733231, ОГРН 1052463018475,  
ИНН/КПП 2463070760/246301001

**УТВЕРЖДАЮ:**

Заместитель руководителя  
Органа инспекции

*Н.В. Мугдусян* Н.В. Мугдусян

*18.08.2022*

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

санитарно-эпидемиологической экспертизы по экспертному заданию  
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому  
краю в городе Ачинске № 726 от 11.08.2022 г.

г. Ачинск

№ *13286*

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена на основании  
экспертного задания территориального отдела Управления Роспотребнадзора  
по Красноярскому краю в городе Ачинске № 726 от 11.08.2022 г.

Экспертиза проводилась врачом по общей гигиене отдела санитарно-  
эпидемиологических экспертиз, обследований, гигиенических и других видов  
оценок Органа инспекции Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Красноярском крае» в городе Ачинске Кузнецовой О.А., в соответствии со  
ст. 42 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии  
населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ.

Права и обязанности, предусмотренные статьей 25.9 КоАП РФ  
экспертам разъяснены. Об административной ответственности по статьям  
17,7; 17.9 КоАП РФ за дачу заведомо ложного заключения эксперт  
предупрежден.



Дата проведения инспекции: 16.08.2022-17.08.2022

Экспертиза проводилась на соответствие требованиям следующих нормативных документов:

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»  
Удостоверение № RA.RU.710074  
Дата внесения в Реестр 02.07.2015

1. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21);

2. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (далее СанПиН 2.1.3684-21).

При проведении экспертизы использовались следующие документы и информационные материалы:

1. Копия экспертного задания о назначении экспертизы территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в городе Ачинске № 726 от 11.08.2022 г.

2. Копия протокола исследований (испытаний), измерений № 301-2385 от 15.08.2022 г., выполненного ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Ачинске.

3. Копия протокола исследований (испытаний), измерений № 301-2386 от 15.08.2022 г., выполненного ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Ачинске

4. Копия протокола исследований (испытаний), измерений № 301-2391 от 15.08.2022 г., выполненного ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Ачинске

5. Копия протокола исследований (испытаний), измерений № 301-2392 от 15.08.2022 г., выполненного ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Ачинске

6. Копия протокола исследований (испытаний), измерений № 301-2393 от 15.08.2022 г., выполненного ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Ачинске

7. Копия протокола исследований (испытаний), измерений № 301-2394 от 15.08.2022 г., выполненного ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Ачинске

Перед экспертом заказчиком инспекции поставлены следующие вопросы:

1) Соответствуют ли пробы питьевой воды из централизованной системы (водонапорные башни) по адресам: Красноярский край, Боготольский район, с. Красный завод, ул. Жернова; Красноярский край, Боготольский район, с. Красный завод, ул. Западная; Красноярский край, Боготольский район, с. Красный завод, ул. Санаторий требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению



безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СанПиН 2.1.3684-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» по микробиологическим, органолептическим и химическим показателям?

2) Соответствуют ли пробы питьевой воды из централизованной системы (водоразборные колонки) по адресам: Красноярский край, Боготольский район, с. Красный завод, ул. Советская, 6; Красноярский край, Боготольский район, с. Красный завод, ул. Жернова у жилого дома № 35, Красноярский край, Боготольский район, с. Красный завод, ул. Санаторий, у жилого дома № 5 требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СанПиН 2.1.3684-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» по микробиологическим, органолептическим и химическим показателям?

### 1. Общие сведения.

Заявленная экспертиза вызвана необходимостью объективной оценки соблюдения требований санитарного законодательства на объектах водоснабжения МКП Боготольского района Красноярского края «Услуга» по адресу: 662066 Красноярский край, Боготольский район, с. Боготол, ул. Целинная, 7 требованиям действующих санитарных норм, по исполнению филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Ачинске экспертного задания № 726 от 11.08.2022 г.

### 2. Экспертиза по направлениям (поставленным вопросам), перечисленным выше:

2.1 По результатам гигиенической оценки воды питьевой (централизованное водоснабжение), отобранной из водоразборной колонки по адресу: 662066, Красноярский край, Боготольский район, с.Красный завод, ул.Санаторий, у жилого дома № 5, МКП Боготольского района Красноярского края «Услуга» (протокол № 301-2394 от 15.08.2022) установлено:



Орган инспекции  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»  
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»  
Дата выпуска: 662066.2  
Кредитованный лист № А.Р.У.710074

- проба воды питьевой (централизованное водоснабжение), отобранная из водоразборной колонки по адресу: 662066, Красноярский край, Боготольский район, с.Красный завод, ул.Санаторий, у жилого дома № 5 по микробиологическим показателям (ОКБ, ОМЧ, E.coli); по органолептическим показателям ( привкус, мутность, запах при 20°С, запах при 60°С, цветность); по санитарно-химическим показателям (содержанию железа, марганца) соответствует требованиям табл. 3.1, табл.3.5, табл. 3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21, п.75 СанПиН 2.1.3684-21.

2.2 По результатам гигиенической оценки воды питьевой (централизованное водоснабжение), отобранной из водоразборной колонки по адресу: 662066, Красноярский край, Боготольский район, с. Красный завод, ул. Жернова, у жилого дома № 35, МКП Боготольского района Красноярского края «Услуга» (протокол № 301-2393 от 15.08.2022) установлено:

- проба воды питьевой (централизованное водоснабжение), отобранная из водоразборной колонки по адресу: 662066, Красноярский край, Боготольский район, с. Красный завод, ул. Жернова, у жилого дома № 35 по микробиологическим показателям (ОКБ, ОМЧ, E.coli); по органолептическим показателям ( привкус, мутность, запах при 20°С, запах при 60°С, цветность); по санитарно-химическим показателям (содержанию железа, марганца с учетом ошибки метода исследования) соответствует требованиям табл. 3.1, табл.3.5, табл.3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21, п.75 СанПиН 2.1.3684-21.

2.3 По результатам гигиенической оценки воды питьевой (централизованное водоснабжение), отобранной из водоразборной колонки по адресу: 662066, Красноярский край, Боготольский район, с. Красный завод, ул. Советская,6 МКП Боготольского района Красноярского края «Услуга» (протокол № 301-2392 от 15.08.2022) установлено:

- проба воды питьевой (централизованное водоснабжение), отобранная из водоразборной колонки по адресу: 662066, Красноярский край, Боготольский район, с. Красный завод, ул. Советская, 6 по микробиологическим показателям (ОКБ, ОМЧ, E.coli); по органолептическим показателям ( привкус, мутность, запах при 20°С, запах при 60°С, цветность); по санитарно-химическим показателям (содержанию железа, марганца) соответствует требованиям табл. 3.1, табл.3.5, табл.3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21, п.75 СанПиН 2.1.3684-21.

2.4. По результатам гигиенической оценки воды питьевой (централизованное водоснабжение), отобранной из водонапорной башни по адресу: 662066, Красноярский край, Боготольский район, с. Красный Завод, ул. Санаторий, МКП Боготольского района Красноярского края «Услуга» (протокол № 301-2391 от 15.08.2022) установлено:

- проба воды питьевой (централизованное водоснабжение), отобранная из водонапорной башни по адресу: 662066, Красноярский край, Боготольский район, с. Красный Завод, ул. Санаторий по микробиологическим показателям (ОКБ, ОМЧ, E.coli); по санитарно-



гигиеническим показателям (привкус, мутность, запах при 20°C, запах при 60°C, цветность, жесткость общая, окисляемость перманганатная, содержанию железа, нитритов, фторид-ионов, аммиака и ионов аммония, марганца, нитратов) соответствует требованиям табл. 3.1, табл.3.3, табл.3.5, табл. 3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21, п.75 СанПиН 2.1.3684-21.

2.5 По результатам гигиенической оценки воды питьевой (централизованное водоснабжение), отобранной из водонапорной башни по адресу: 662066, Красноярский край, Боготольский район, с. Красный Завод, ул. Западная, МКП Боготольского района Красноярского края «Услуга» (протокол № 301-2386 от 15.08.2022) установлено:

- проба воды питьевой (централизованное водоснабжение), отобранная из водонапорной башни по адресу: 662066, Красноярский край, с. Красный Завод, ул. Западная по микробиологическим показателям (ОКБ, ОМЧ, E.coli); по санитарно-гигиеническим показателям (привкус, мутность, запах при 20°C, запах при 60°C, цветность, окисляемость перманганатная, содержанию железа, нитритов, фторид-ионов, аммиака и ионов аммония, марганца, нитратов) соответствует требованиям табл. 3.1, табл.3.3, табл.3.5, табл. 3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21, п.75 СанПиН 2.1.3684-21.

- по санитарно-гигиеническим показателям (жесткость общая), не соответствует требованиям табл.3.3 раздела III СанПиН 1.2.3685-21, п.75 СанПиН 2.1.3684-21 (общая жесткость составила  $8,25 \pm 0,13$ , при нормативе 7,0, что выше норматива в 1,17 раз).

2.6 По результатам гигиенической оценки воды питьевой (централизованное водоснабжение), отобранной из водонапорной башни по адресу: 662066, Красноярский край, Боготольский район, с. Красный Завод, ул. Западная, МКП Боготольского района Красноярского края «Услуга» (протокол № 301-2386 от 15.08.2022) установлено:

- проба воды питьевой (централизованное водоснабжение), отобранная из водонапорной башни по адресу: 662066, Красноярский край, с. Красный Завод, ул. Жернова по микробиологическим показателям (ОКБ, ОМЧ, E.coli); по санитарно-гигиеническим показателям (привкус, мутность, запах при 20°C, запах при 60°C, цветность, окисляемость перманганатная, содержанию железа, нитритов, фторид-ионов, аммиака и ионов аммония, марганца, нитратов) соответствует требованиям табл. 3.1, табл.3.3, табл.3.5, табл. 3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21, п.75 СанПиН 2.1.3684-21.

- по санитарно-гигиеническим показателям (жесткость общая), не соответствует требованиям табл.3.3 раздела III СанПиН 1.2.3685-21, п.75 СанПиН 2.1.3684-21 (общая жесткость составила  $7,35 \pm 0,13$ , при нормативе 7,0, что выше норматива в 1,05 раз).

### 3. Выводы:

По результатам гигиенической оценки проб питьевой воды МКП Боготольского района Красноярского края «Услуга» установлено:



1. Проба воды питьевой (централизованное водоснабжение), отобранная из водоразборной колонки по адресу: 662066, Красноярский край, Боготольский район, с. Красный завод, ул. Санаторий у жилого дома № 5 по микробиологическим показателям (ОКБ, ОМЧ, E.coli); по органолептическим показателям (привкус, мутность, запах при 20°C, запах при 60°C, цветность); по санитарно-химическим показателям (содержанию железа, марганца) соответствует требованиям табл. 3.1, табл.3.5, табл. 3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21, п.75 СанПиН 2.1.3684-21.

2. Проба воды питьевой (централизованное водоснабжение), отобранная из водоразборной колонки по адресу: 662066, Красноярский край, Боготольский район, с. Красный завод, ул. Жернова, у жилого дома № 35 по микробиологическим показателям (ОКБ, ОМЧ, E.coli); по органолептическим показателям (привкус, мутность, запах при 20°C, запах при 60°C, цветность); по санитарно-химическим показателям (содержанию железа, марганца с учетом ошибки метода исследования) соответствует требованиям табл. 3.1, табл.3.5, табл.3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21, п.75 СанПиН 2.1.3684-21.

3. Проба воды питьевой (централизованное водоснабжение), отобранная из водоразборной колонки по адресу: 662066, Красноярский край, Боготольский район, с. Красный завод, ул. Советская, 6 по микробиологическим показателям (ОКБ, ОМЧ, E.coli); по органолептическим показателям (привкус, мутность, запах при 20°C, запах при 60°C, цветность); по санитарно-химическим показателям (содержанию железа, марганца) соответствует требованиям табл. 3.1, табл.3.5, табл.3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21, п.75 СанПиН 2.1.3684-21

4. Проба воды питьевой (централизованное водоснабжение), отобранная из водонапорной башни по адресу: 662066, Красноярский край, Боготольский район, с. Красный Завод, ул. Санаторий по микробиологическим показателям (ОКБ, ОМЧ, E.coli); по санитарно-гигиеническим показателям (привкус, мутность, запах при 20°C, запах при 60°C, цветность, жесткость общая, окисляемость перманганатная, содержанию железа, нитритов, фторид-ионов, аммиака и ионов аммония, марганца, нитратов) соответствует требованиям табл. 3.1, табл.3.3, табл.3.5, табл. 3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21, п.75 СанПиН 2.1.3684-21.

5. Проба воды питьевой (централизованное водоснабжение), отобранная из водонапорной башни по адресу: 662066, Красноярский край, с. Красный Завод, ул. Западная по санитарно-гигиеническим показателям (жесткость общая) не соответствует требованиям табл.3.3 раздела III СанПиН 1.2.3685-21, п.75 СанПиН 2.1.3684-21 (общая жесткость выше норматива в 1,17 раз).

6. Проба воды питьевой (централизованное водоснабжение), отобранная из водонапорной башни по адресу: 662066, Красноярский край, с. Красный Завод, ул. Жернова по санитарно-гигиеническим показателям (жесткость общая) не соответствует требованиям табл.3.3 раздела III



СанПиН 1.2.3685-21, п.75 СанПиН 2.1.3684-21  
норматива в 1,05 раз).

общая жесткость выше

Исполнитель:  
врач по общей гигиене

О.А. Кузнецова

Согласовано:  
начальник отдела санитарно-  
эпидемиологических экспертиз

Н.А. Гудеева

Технический директор

А.И. Вальд